

Madis Pintson

Saatja: Jaak Kokka <jaak.kokka@leh.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 29. juuni 2023 13:27
Adressaat: Madis Pintson
Teema: Hüdrandid Re: Haigla päikesepark
Manused: TULETÕRJEVEEVÕTUKOHA TEHNILISE SEISUNDI KONTROLLIMISE AKT 130623ML1
VÕRU HAIGLA.asice

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

sain nüüd Võru Vesi käest hüdrantide uue mõõdistuse akti, mille lisisin manusena kirjale kaasa. Mõõdistamisel olid mõlema hüdrandi vooluhulgad üle 10L/s.

Kas ma peaksin nüüd portaalis tegema selle kohta mingi sissekande?

Lugupidamisega,



Jaak Kokka | Haldusjuht
Lõuna-Eesti Haigla AS | Meegomäe küla, Võru vald, 65526 Võrumaa
jaak.kokka@leh.ee | www.leh.ee
+372 523 8335 | +372 7868 505

24.05.2023 11:47 Madis Pintson kirjutas:

Tere.

Konsulterisin ka pääste poolega ja nemad on ka samal seisukohal, et OP kaardil tuleb täiendus teha.

Lisaks küsin, et mis seis on veevõtuga? Kas Võru Vesi on leidnud mingi lahenduse? Igavene vana ettekirjutus ripub ikka üleval.

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 505 8291

tel: +372 799 8602

Madis.Pintson@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Lao 17 | 63306 Põlva

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: Jaak Kokka <jaak.kokka@leh.ee>

Sent: Wednesday, May 24, 2023 11:20 AM

To: Madis Pintson <Madis.Pintson@rescue.ee>

Subject: Haigla päikesepark

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

meil sai haigla katusele valmis päikesepark. Vastavad kleebised said meeskonna sisenemisteele ja ATS-i keskseadme juurde. Ja ATS-i keskseadme juurde sai STOPP-nupp, millest saab pargi vajadusel välja lülitada.

Kas ja kuidas peaks selle pargi ja nupu teema operatiivkaardil ära märkima? Kas nt. hoone elektritoite reale kirjutada juurde see info?

Lugupidamisega,



Jaak Kokka | Haldusjuht

Lõuna-Eesti Haigla AS | Meegomäe küla, Võru vald, 65526 Võrumaa

jaak.kokka@leh.ee | www.leh.ee

+372 523 8335 | +372 7868 505