



**RIIGI
KAITSEINVESTEERINGUTE
KESKUS**

Jalmar Hövel
LEONHARD WEISS OÜ
j.hovel@leonhard-weiss.com

Teie: 08.03.2026 e-kiri

Meie: 19.03.2026 nr 4-4/26/856-2

Elektriprojekti „AJ Lõpu rekonstrueerimine,
Tapa vald, Lääne-Viru maakond“ tingimustega
kooskõlastamine

Olete palunud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi RKIK) kooskõlastust elektriprojektile IP8396 „AJ Lõpu rekonstrueerimine, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“.

Suurem osa projekteeritud tehnorajatisest asub riigimaadel Paide mnt 96 (79101:017:0024), Kopli (79001:001:0614), Paide mnt 100 (79101:017:0130), Loode tn 26 (79001:001:0548) ja Loode tn 35 (79201:001:0288), mille valitseja on Kaitseministeerium, volitatud asutus RKIK. Osa nimetatud kinnisasjadest on riigikaitse ehitise Tapa linnaku maa-ala, mis ühtlasi on Kaitseväge julgeolekuala.

RKIK-l ei ole vastuväiteid projektile, kuid selle realiseerimisel palume arvestada järgmiste tingimustega:

1. Kaitseministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel teede (mahasõitude) alla projekteeritud kaabel paigaldada vähemalt 1 meetri sügavusele kaitsetorus 1250N.
2. Seniste kasutusel olevate tarbijakaablite välja selgitamiseks ja ühendamiseks uude jaotuskilpi palume teha koostööd Tapa linnaku halduriga, kontakt Marko Lessuk, tel +372 5304 1205, e-post marko.lessuk@rkik.ee.
3. Enne ehitustöö alustamist Kaitseministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel tuleb seada neile kinnisasjadele isiklik kasutusõigus tehnovõrgu omaniku kasuks. Selleks palume esitada vastav taotlus koos vajaliku kasutusõiguse ala plaaniga Kaitseministeeriumile, kontakt: info@kaitseministeerium.ee.
4. Vähemalt 7 päeva enne ehitustöö alustamist Kaitseministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel palume teatada RKIK-le ehitustöö teostaja andmed ning tööde ajakava. Tapa linnaku territooriumile sissepääsu saamiseks teatada Tapa linnaku haldurile sissepääsu vajavate isikute andmed ja töö tegemise täpne aeg. Linnaku territooriumile pääsevad vaid taustakontrolli läbinud isikud.
5. Ehitustöö tõttu vajalikest elektrikatkestustest, mis võivad mõjutada Tapa linnaku igapäevast töökorraldust, palume teavitada Tapa linnaku haldurit vähemalt 5 päeva ette.
6. Ehitustöö tõttu vajalikest liikluskorralduse muudatustest, mis võivad mõjutada juurdepääsu Tapa linnaku kinnisasjadele, palume teavitada Tapa linnaku haldurit vähemalt 5 päeva ette.
7. Palume esitada lõplik ehitusprojekt ning pärast tehnorajatisel valmimist teostusdokumentatsioon RKIK-le teadmiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heli Randes
osakonnajuhataja

Ene Mägi
Ene.Magi@rkik.ee