

Mõõtmised tehti: 21.10.2025

katselabor reg.numbriga L209

info@indimef.ee

Mõõtmised tehti mõõteriistaga C.A. 810 nr. 981004131, kalibreeritud 20.06.2025 vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM7-01

Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord:	uued
--------------------	-----	-----------------------	------

Märkused:	hooldetegur Kh	0,8	
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)			321
normi alus: EVS-EN 12464-1:2021			

Valgusallika tüüp:	LED	Lampide hetkeolukord:	uued
--------------------	-----	-----------------------	------

Märkused:	hooldetegur Kh	0,8	
valgustustiheduse hooldeväärtus (lx)			560
normi alus: EVS-EN 12464-1:2021			