

From: Laur Kõiv

Sent: Monday, November 24, 2025 2:27 PM

To: 'Loit Munter' <loit.munter@skpk.ee>; 'Caroli Kruus' <Caroli.Kruus@sauevald.ee>

Subject: RE: Projekti kooskõlastamine - Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a


Tere


Oleme esitatud materjalid üle vaadanud ning edastame tähelepanekud, mille osas palume materjale korrigeerida/täiendada.

Lisaks saame aru, et antud asjus on ehitusloa menetlus EHR andmebaasis. Palume kaasata ka Transpordiamet kooskõlastajana EHR ehitusloa menetlusse.

- Palume ristumisel riigiteega planeerida kaeviku asukoht väljapoole mahasõidu katendit nt haljasalale, selliselt et kaeviku rajamisega ei kahjustataks TRAM maaüksusel paiknevat katendit (riigitee pindamine 2024a-garantii). Kaevik palume planeerida vähemalt 2,0m kaugusele TRAM maaüksusel paiknevast katte servast ning juhinduda TRAM juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee teelõik km 4,495-6,710 oli pindamistööde objekt 2024 aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2024 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.





- Materjalide hulgast ei tuvastanud IKÕ plaane. Palume lisada IKÕ plaanid TRAM maaüksuste kohta.
Palume IKÕ plaanide koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist.

https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-02/Riigivara%20kasutamiseks%20andmine_0.pdf

Palume esitada korrigeeritud materjalid kas minu e-mailile või aadressile maantee@transpordiamet.ee ning palume kaasata TRAM ehr.ee ehitusloa menetlusse.

Parimate soovidega



Laur Kõiv
Peaspetsialist
Tehnovõrkude üksus
Planeerimise osakond
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](https://transpordiamet.ee)

From: Loit Munter <loit.munter@skpk.ee>

Sent: Thursday, November 13, 2025 9:05 AM

To: info@transpordiamet.ee

Subject: FW: Projekti kooskõlastamine - Saue vald, Alliku küla, Allika tee

Tere,

Edastame kooskõlastamiseks projektdokumentatsiooni „Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a

reoveekanaliseerimise projekti teostamine“.

Töö nr. 25000083

Dokumentatsioon on lisatud manusesse.

Küsimuste tekkimisel või võimalike tõrgete korral, palume ühendust võtta alltoodud kontaktil.

Lugupidamisega,

Loit Munter

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniüksuse juht
Skepast&Puhkim OÜ

Tel: + 372 53416 599

loit.munter@skpk.ee

SKEPAST & PUHKIM

Laki põik 2, 12919 Tallinn, Eesti | +372 664 5808 | info@skpk.ee | skpk.ee
