



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 11.07.2025 nr 6-1/41-17

Meie 14.07.2025 nr 7.2-3.4/445-7

**Reiu külas Orase kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX080923 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Orase kinnistu detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Planeeringus viidatud Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee