

Lp Irina Massejeva
Projekteerija
AS Connecto Eesti
Tuisu 19
11314 TALLINN
irina.massejeva@connecto.ee

Teie 17.04.2023 nr.7492-1.17/182

Meie 18.04.2023 nr 3-1.1/2023/2602

Projekti kooskõlastamine

Olete 17.04.2023 nr.7492-1.17/182 kirjaga küsinud Riigimetsa Majandamise Keskuselt (edaspidi RMK) kooskõlastust tööprojektile „Võrgu ümberehitus kliendi soovil ning avariipumpla elektrivõrguga liitumine Vaivara metskond 47, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond.“

Projekti on tellinud Enefit Connect OÜ. Projektiga planeeritakse asendada ca 330 m keskpinge õhuliini maakaabliga, ehitada mastalajaam ja paigaldada maakaabelliini ca 130 m alates mastalajaamast kuni jaotuskilbini.

RMK on tööprojektiga tutvunud ja kooskõlastab selle.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Süda
Metsaülem