



24504:008:0783
Nigulamäe

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele kraavi põhjast.

24504:008:0782
Nigulamäe

24504:008:0805
Tooma

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.

24504:008:0735
11258 Eilandjahe tee

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele kraavi põhjast.

24504:008:0781
Nigulamäe

24504:008:1038
Välja

Demonteerida Niida MVL.

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, ühendada jätkumuhviga KPJM1 olemasoleva KP maakaabliga KPL219521.
L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

24504:008:0295
Päivila

Tellija:	Töövõtja:	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Tel nr: +372 56924605	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/6(11)
			Möötkava:1:500 (A1)