



PÄÄSTEAMET

Sille Rõõmus
Kohila Vallavalitsus
vallavalitsus@kohila.ee

Teie 09.04.2025 nr 7-1/2

Meie 09.04.2025 nr 7.2-3.4/2124-1

**Piiriääre haljak- ja Piiriääre põik
maaüksuse detailplaneeringu
kooskõlastamine**

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Paabor Projekt OÜ poolt koostatud töö nr DP-7-2024 Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alevik, Piiriääre haljak- ja Piiriääre põik maaüksuse detailplaneeringu tuleohutusosa.

Hoonete kustutamiseks vajalik veehulk on 10 l/s 3 h jooksul.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kohila Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee