


Märkus:
1. Puuritavates lõikudes paigaldada kaabel torusse rõngasjäikusega 1250 N.



Tingmargid

- Proj. 0.4 kV kaabel torus
- Proj. 10 kV kaabel torus
- Olemasolev 0.4 kV kaabel
- Olemasolev 0.4 kV õhulin
- Olemasolev 10 kV õhulin
- Kinnistu piir
- Proj. liitumiskilp potentsiaalassanduskontuuri

- Puuritav lõik, kaaitsetorus 1250 N
- Proj. alajaam
- Sidekass
- Sidekaabel
- Gaasitrass
- Veeetrass
- Kanalisats. trass

- Projekteeritud kõnnitee 0.4 kV liinile
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Kaabeli pikkus: trass / kaabel
- Kaabeli kaaitsetorus 750 N

Projekt	LC1166: AS Aqua Marina, Värskas Olerexi tankla elektrifautode laadimistarku liitumine; Pikk 36 Värskas alevik, Võrumaa	Tallinn	Elektrilvi OÜ
Projekts	Enn Kraav	Asendiplaan	Joonise nr 1
Kontroll	Enn Kraav		
E-post	estonia@leonhard-weiss.com		
Telefon	+372 601 2285		
Registreeritud	12083346		
Mõõtkava	Staadium	Tõlgitud	
Kaaf	EST	Leht	1
		Leht	1