



PÄÄSTEAMET

Priidu Vilmer
Viru-Nigula Vallavalitsus
vallavalitsus@viru-nigula.ee

Teie 01.04.2024 nr 7-7/479

Meie 17.04.2024 nr 7.2-3.3/1900-2

Vastuskiri

Austatud Priidu Vilmer

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõige 1 küsisite Päästeameti Ida päästekeskuselt ettepanekuid „Elamupiirkonna detailplaneeringu“ lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohta.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus;
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiuste ja laiustega, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Laura Arm
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 54490478
laura.arm@rescue.ee