



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 19.05.2025 nr 8-4/8784/2024-3

Meie 10.06.2025 nr 7.2-3.4/3005-1

**Paikuse alevi Aiandi tee 18 kinnistu  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Maire Nigul

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2414 Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi tee 18 detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Välise tulekustutusvee lahendus ei ole kooskõlas kehtiva Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetega kauguse osas. Veevõtukoha kaugus mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.  
Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelevalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee