Leht 4

272+75

273+00

273+25

273+50

273+75

Saarenurga
31701:001:1821

Rüghmaantee kaitsevöönd pir

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:002:0072

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:001:1615

Pärna
31701:001:1816

Saviniidri
31701:002:0252

Võsa ja puude raie

Perspektiivne elektrikaabel. Kaabli sügavus 1m

Ettevaatust, **kanalisatsioonitrass!**

Ettevaatust, **veetrass!**

Perspektiivne veetrass. Kaabli sügavus 0,7m

Perspektiivne kanalistasioonitrass ja tee. Kaabli sügavus 1m

Krouskate taastada (TR1140-1, leht 1, kaeviku lõige 1)

Ettevaatust, **drenaaž!**

Ettevaatust, **kanalisatsioonitrass!**

Ettevaatust, **elektrikaabel!**

Muhv 10kv kaabli RAYCHEM

Ettevaatust, **drenaaž!**

Ettevaatust, **drenaaž!**

Ettevaatust, **drenaaž!**

Võsa ja puude raie

Saviiri tee
31701:002:0253

FE-2 AXPK 4G120 PL0110
FE-2 AXPK 4G120 PL0110

K

1W2

85722LK1
JK320911

Ettevaatust, **elektrikaablid!**

Ettevaatust, **drenaaž!**

Ettevaatust, **elektrikaabel!**

1250N, Ø160mm, L=35m

Perspektiivne kanalistasioonitrass. Kaabli sügavus 0,7m

Salutaguse tee L1
31701:001:0877

Ristî
31701:001:1701

Ettevaatust, **sidekaabel!**

Ettevaatust, **elektrikaabel!**

Kaabli kõrgus lõigul O...P: 54,2 (kaitsetoru peal)

Ettevaatust, **kanalisatsioonitrass!**

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:002:1520

750N, Ø160mm, L=9m

Murukate taastada (TR1140-1, leht 1, kaeviku lõige 2)

1250N, Ø160mm, L=14m

750N, Ø160mm, L=2m

N

O

P

Kinniselt, L=57 m

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:002:0073

Kinniselt, L=35 m

Maaparandus: kaljavool leidmata

Kaabli paigutus lõigul K...L on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 6)

Saaremetsa
31701:002:0074

750N, Ø160mm, L=27m

L

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ Saviiri...jätkumuhv (AJ Kiriku tee)
(3x240+35); L=500m, trass: L=**489**m (***KPL0239***)

M

1250N, Ø160mm, L=57m

Ettevaatust, **elektrikaabel** (TV)!

Kaabli paigutus lõigul M...N on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 7)

Tallinna-Rapla raudtee 63001
31701:001:2047

AJ Kiriku tee

15 Tallinn-Rapla-Türi tee
31701:001:1147

11220 Kernu-Kohila tee L1
31701:001:1528

11220 Kernu-Kohila tee T1
31701:001:0971

11220 Kernu-Kohila tee
31701:002:1540

N
W E
S

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	**Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**	
Joonis:	**Asendiplaan**		Joonise nr:	**TR1140-1**	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ahtodu 3, 10468 Tallinn info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild** 03.02.2024	Mõõtkava	**1:250**	Leht 5 / Lehti 9
	Kontrollis	**Mikk Reiter** 03.02.2024	Staadium	**Tööprojekt**	