



11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee  
kinnistule paigaldada liitumiskilp LK198270,  
peakaitsmega 3x10A

Riigitee äärde paigaldada maakaabel  
minimaalselt 1,0m sügavusele.

NB! Ristumine sidetrassiga!

Tähe  
56201:003:0364

NB! Ristumine sidetrassiga!

Maaniku  
43101:001:0804

AJ Harju-Risti F14:  
Mastist nr.5 ehitada välja maakaabel AXPK  
4G50 (MPL384991) kuni projekteeritud  
liitumiskilbini LK198270. L= 78 + 10 + 5m

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhukaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev ELA-SA sidetrass
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Kinnistu piir

Märkus:  
 -) Geoalusena kasutatud Geoport OÜ tööd nr. A22-061 LR4704 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee  
 -) Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
 -) maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 02.03.2022
	Reg nr: 11445550	Töö nr: 25/22
Töö nimetus: 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee liitumine madalpingel Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond LR4704	Telefon: 56607557 e-mail: Janar.Kubbi@enersense.com	Joon nr: 001
	Projekteeris: Janar Kubbi	Mõõtkaava: 1:500 (A3)
Joonise nimetus: Asendiplaan		