



Päästeamet
Raua 2
10124, Tallinn
laane@rescue.ee

11.03.2024 nr 5-2/2361-8

Tehumardi külas Koidu detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine

Lugupeetud Margo Kubjas

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 22.02.2024 kirjaga nr 5-2/2361-6 kooskõlastamiseks Tahumardi külas Koidu detailplaneeringu. Päästeamet oma 04.03.2024 kirjaga nr 7.2-3.4/1030-2 keeldus kooskõlastuse andmisest, tuues kirjas välja, et välise kustutusvee kaugust mõõdetakse mööda sõidetavat teed, viidatud veevõtukoht jääb kaugemale, kui 400 meetrit (alus: TuoS § 23 lg 2). Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: Detailplaneering: „DD100_Saaremaa_Tehumardi_Koidu_DP_11.03.2024“

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee