



TRANSPORDIAMET

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee
Keskväljak 5a
92413, Hiiu maakond, Hiiumaa vald,
Kärdla linn

Teie 09.06.2026

Meie 15.06.2026 nr 7.1-2/26/10076-2

**Uus-Hansu kinnistu imbväljaku/biopuhasti
ehitusteatise eelnõu kooskõlastamisest**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Esiküla, Uus-Hansu kinnistu (36802:003:0044) imbväljaku ehitusteatise eelnõu. Projekteeritud rajatis asub osaliselt riigitee 12150 Esiküla-Kassari tee km 0,19 kaitsevööndis, ulatudes lähima punktiga ca 8,5m meetri kaugusele tee servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Esitatud materjalidest ei selgu imbväljaku mõju riigitee muldkeha niiskusrežiimile, mistõttu Transpordiametil ei ole võimalik veenduda riigiteele avalduva mõju olemasolus või selle puudumises.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 ei kooskõlasta Transpordiamet ehitusteatist nr 553094 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest kavandatud rajatisest tuleneb oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Mägi
peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee