Tähistused

- Olemasolev drenaaž
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Demonteeritav liin/objekt
- Olemasolev KP õhuliin
- Katastripiir
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav mastalajaam
- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Harjukülä tee 69801:001:0711

Mast nr. M210H2
Pere AJ

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=84m

86502:002:0081
Saare

25112 Rõuge - Vastse-Roosa tee
86502:002:1200

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=45m

Mast nr. M210H1

Paigaldada V klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja toed L=15m V klass

Mast nr. M210

Ristumine 25112 Rõuge-Vastse-Roosa teega, 15,67km

86502:002:0142
Veski

86502:002:0880
Liiva

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=32m

69801:001:0513
Vastse-Roosa

Mast nr. M209

86502:002:0142
Veski

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=116m

86502:002:0142
Veski

86501:001:0305
Kõkša tee T1

Mast nr. M208

25112 Rõuge - Vastse-Roosa tee
86502:002:1210

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=148m

Mast nr. M207

Paigaldada V klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja tugi L=15m V klass

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=155m

86502:002:0141
Veski

Mast nr. M206H1

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=43m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=9m

Mast nr. M206

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=43m

86502:002:0154
Veskimetsa

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=32m

Mast nr. M206H2

Mastile paigaldada mastivõimsuslüliti nr. LP17692

Mast nr. M206H3

Ristumine 25112 Rõuge-Vastse-Roosa teega, 16,14km

25112 Rõuge - Vastse-Roosa tee
86502:002:1210

Mast nr. M206H4

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=119m

86502:002:0610
Teimaski

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=124m

Mast nr. M206H5

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²
L=127m

86502:002:0610
Teimaski

Mast nr. M206H6

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm²
L=124m

Projekt	Mõniste- Uus Hinsiku rekonstrueerimine, Rõuge vald, Võru maakond					Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP7277-1-3
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõkava	M 1:1000
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt
	Kontrollis	Keio Altoja				Keel EST	Leht 3 / Lehti 10

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348