

Anneli Antsman

Teema: FW: Päring ettekirjutuste täitmisest

From: Anneli Antsman
Sent: Thursday, February 4, 2021 1:37 PM
To: 'Juhatus KU' <akadeemia2.ku@gmail.com>
Subject: RE: Päring ettekirjutuste täitmisest

Tere

Tänan! Ettekirjutuse punktid 4 ja 5 loeme täidetuks.

Palun selgitage veidi täpsemalt hetkeolukorda ettekirjutuse punkt 7 (Moodustada hoones nõuetekohased tuletõkkeseksioonid suitsuvabast trepikojast, kilbiruumist, liftihallist, korruste koridoridest ja liftišahti ees olevatest ruumidest) ja punkt 8 (Tagada suitsuvaba trepikoja ees olevate lodžade klaasimise vastavusse viimine Eesti Standardi EVS 812-8:2018 nõuetega või likvideerida juurde ehitused (sh 14 korrusel lodža osas juurde ehitatud sein) täitmise osas. Mõlema ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus – punkt 7 osas summas 2000.- eurot ja p 8 osas summas 500.- eurot.

Punkt 7 osas saan aru, et kilbiruumi uks on paigaldatud, aga ülejäänud uste tellimine ja paigaldamise ajakava?

Punkt 8 osas sooviks täpsemalt teada kas ja milliste tegevusteni olete jõudnud.

Kuna ettekirjutuste täitmise tähtajad on möödunud (p 7 -31.12.2020 ja p 8- **31.12.2019**), siis tuleb kahjuks rakendamisele sunniraha. Sunniraha määra on võimalik vähendada arvestades korteriühistu selgitusi ja juba tehtud tegevusi.

Lugupidamisega

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus
PÄÄSTEAMET
Kontakt: +372 5866 7703; 3363
anneli.antsman@rescue.ee
Erika 3, 10416 Tallinn



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ameti- või töölaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid.

E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada.