

Lp Tõnu Pomerants
Projekteerija
Keskkonnaprojekt OÜ
tonu.pomerants@keskkonnaprojekt.ee

Teie 12.05.2022 e-kiri

Meie 16.05.2022 nr 3-1.1/2022/2886

Maakaabli (Rutja) kooskõlastamine

Olete 12.05.2022 e-kirjaga küsinud Riigimetsa Majandamise Keskuselt (edaspidi RMK) kooskõlastust maakaabli LR2775 paigaldamiseks Kunda metskond 22 maaüksusele (katastritunnus nr 88703:003:0870) Rutja – Lennuvälja tee kirde- ning loodeservale.

RMK on asukohaskeemiga tutvunud ja kooskõlastab selle järgmistel tingimustel:

- Valmiv projekt kooskõlastada RMK-ga.
- Maakaabel kulgeb Rutja – Lennuvälja tee kirde- ja loodeküljel.
- Maakaabel paigutada vähemalt 1,1 m sügavusele ja ca 1,5 m kaugusele tee kruusakatte servast.
- Maakaabli ristumisel 2. Lidernõmme teega, paigutada see kaitsetorusse.
- Kasvavate puude raie vajadusel tuleb RMK Ida-Virumaa metskonnale raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raie tööde korraldamiseks vähemalt kaks kuud enne soovitud tööde alustamist esitada raadamise taotlus e-posti aadressile laane-virumaa@rmk.ee. Taotlusele lisage raadamist vajava ala plaani dwg. formaadis fail (koordinaatide süsteem L-EST97). Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.
- Tehnovõrgu omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga isikliku kasutusõiguse leping. Sellekohane taotlus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee). Taotluse vorm asub RMK kodulehe lingil <http://www.rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/kommunikatsioonide-rajamine/avalduse-vormid>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Süda
Lääne-Virumaa metsaülema kt