ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: **22.10.2026**
Kehtib kuni: **22.10.2101**
Alus: **AvTS § 35 lg 1 p 12**
Teabevaldaja: AS Vekanor

Vekanor

Akvilon-Projekt OÜ
natalja.krasilnikova@outlook.com

22.10.2026 nr 7-7/2026/260-2

Lp Erli Rannamäe
Pikk tn 72
41702 Toila alevik

Projekti kooskõlastamine

Käesolevaga kooskõlastatakse kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhiprojekt P53-26 19.10.2026 ; v01, mis käsitleb kinnistusisese vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamist aadressil Pikk tn 72, Toila alevik, Jõhvi vald.

Projekt on koostatud Akvilon-Projekt OÜ poolt ning vastab tehnilistele tingimustele.

Ehitustööde alustamisest tuleb teavitada AS-i Vekanor vähemalt 1 tööpäev enne kaevetöid e-postiga info@vekanor.ee või telefonil 33 98 285.

Juhime tähelepanu, et ehitustööde teostaja lähtuks AS-i Vekanor poolt kinnitatud tehnilistest tingimustest ning tarbimislepingu sõlmimise aluseks on AS Vekanor esindaja ja kinnistu omaniku/ehitustööde teostaja kahepoolselt allkirjastatud ehitustööde kontrollakt. Kontrollakt koostatakse torutööde lõpetamisel enne kaeviku sulgemist. Selleks palume ühendust võtta AS Vekanor üldtelefonil 3398285.

Ühendustest ja kinnistusisestest torustikest lahtises kaevikus tuleb teha pildid ning esitada need koos teostusjoonisega AS-le Vekanor. Teostusjoonis tuleb esitada digitaalselt dwg-formaadis. Teostusjoonisel peab olema vähemalt torustike ja kaevude asukoht, materjal, kõrgus ja läbimõõt.

Juhul, kui kinnistusisene torustik ei ole ehitatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele ja esitatud projektile, siis võib AS Vekanor keelduda müügilepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tauri Hindpere
juhatuse liige