

Saatja: Herkki Rõõm <Herkki.Room@transpordiamet.ee>

Saadetud: 09.01.2023 16:17

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Päre külas jalgratta- ja jalgte põhiprojekt

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image008.jpg; image009.png; image007.png; image012.png; image013.jpg

Tere,

Palun registreerida jätkutöö:



Parimat,
Herkki Rõõm

From: Tea Tõnts <tea.tonts@vilprojekt.ee>

Sent: Monday, January 9, 2023 3:30 PM

To: Herkki Rõõm <Herkki.Room@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Päre külas jalgratta- ja jalgte põhiprojekt

Tere,

Muudatused (enamuses) sisse viidud.

Projektdokumentatsioon asub endiselt:

<https://www.dropbox.com/sh/o47o31b89ent10a/AAB7X5VVV8xNIJGUrfYhByla?dl=0>

Kommenteerin märkusi:

1. Sisse viidud.
2. Sisse viidud.
3. Sisse viidud.
4. Sisse viidud.
5. Sisse viidud.
6. Lisatud Seletuskirja pt 2.7 alla, mööndusega – Päre poolt tulijale siiski märk nr 557 projekteeritud suurusgrupiga 1. Ta paigaldatakse sama posti otsa, kus on olemasolev nr 221 suurusgrupiga 1, selle alla nr 557 suuremalt panna oleks pisut kummaline.
7. Sisse viidud, Seletuskirja pt 2.3 alla.
8. Sisse viidud, välja arvatud 8nda punkti all toodud esimese pildi alumine punase ringiga olev IKÕ – see Päre tee on KOVi maa, sellele ei tee. Lisasin IKÕ nr 4 plaani riigile kuuluva maa osas. Parandasin IKÕ skeemi nr 3 vaate suuruse ära.

Palun kooskõlastust projektile.

Tervitustega,

Tea Tõnts


Juhatuse liige
TL ja VK insener
VILprojekt OÜ
Mob. 51 088 28
www.vilprojekt.ee

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7; kutsetunnistus 163408

- Tee ehitusprojekti koostamine
- Projekteerimise juhtimine

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8; kutsetunnistus 189986

- Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine



From: Herkki Rõõm <Herkki.Room@transpordiamet.ee>

Sent: Monday, January 2, 2023 2:17 PM

To: Tea Tõnts <tea.tonts@vilprojekt.ee>



Subject: Päri külas jalgratta- ja jalgteede põhiprojekt

Tere,


Vill Projekt OÜ on esitanud kooskõlastamiseks töö nr VP22004 „Päri külas jalgratta- ja jalgteede põhiprojekt“

Projekti läbivaatamisel oleme täheldanud järgmised märkused:

1. Kannikmäe tee ristmikul märke 445 ei ole vaja, sest kergliiklustee siin ei lõppe vaid jätkub. Olemasolev eemaldada.
2. Näidata ka säilitatavana märk 221 ning selle alla uus märk 557
3. Märk 557 panna ka üle ristmiku uue lõigu algusse, märgi 435 postile. Nihutada ristmikule lähemale, et ei jääks pöördel suunaviida taha.
4. Ristmikule märgistada kattele märgis 948



5. Päri asulas ka märke 445 mitte panna kus KLT ei lõppe vaid jätkub teisel pool teed.



6. Seletuskirja lisada, et riigitee nr 92 ristmiku äärde ette nähtud märkide panekul arvestada Transpordiameti juhendi „Riigiteede liikluskorralduse juhis (2018)“ nõuetega. Märgid 557 valmistada II suurusgrupi mõõtudega ja vähemalt 1,85 mm paksustel alumiiniumalustel.
7. Tööde aegne ajutine liikluskorraldus tuleb kooskõlastada Transpordiameti Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksuse liikluskorraldajaga.

8. IKÕ plaanid palun üle vaadata, mõned puudu.

IKÕ plaanid palun üle vaadata, mõned puudu.

9. IKÕ ala peab olema joonisel terviklikult näha,

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been deleted. Restart your computer and try again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Korrigeeritud projekt palume esitada uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega



Herkki Rõõm
peaspetsialist
Projekteerimise osakonna Taristu kooskõlastuste üksus
+372 521 9446
www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been deleted. Restart your computer and try again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

