

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: esmaspäev, 12. mai 2025 11:23
Adressaat: 'tondi64ky@mail.ee'
Teema: Tondi 64 kuur

Tere

Otseselt ei ole keelatud kuuri seinu külge midagi riputada. Oluline on järgida, et asjad ei põhjustaks tuleohtu. Tuleohutuse seadus kohaselt põlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et see põhjustaks tuleohtu või raskendaks päästetööd.

Määrus nr 14 "Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded" sätestab, et põlevmaterjali ladustamise koht peab olema **elu- või töökohaga** hoonest ohutus kauguses. Kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil, loetakse selleks vähemalt neli meetrit süttiva pinnakihi või mis tahes tulepüsimisega hoone välisseina ukse-, akna- või muust avast.

Lugupidamisega

Anna Renžina
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
+372 5360 7604
anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

