



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kertu Vuks
Tartu Linnavalitsus
lv@tartu.ee

Teie 18.10.2024 nr DP-22-007

Meie 21.11.2024 nr 7.2-3.2/6622-1

**Ilmatsalu alevik, Raba tee 5 maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine.**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Tartu Linnas Ilmatsalu alevikus Raba tee 5 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Planeeritud veevõtumahuti mahuga 216 m³ ei taga nõutavat vooluhulka 30 l/sek kolme tunni jooksul. Ka ei ole selgelt välja toodud mis sugust vooluhulka on vaja arvestades lahtise ladustamise mõõtmeid.

Planeerigu seletuskirjas on välja toodud lahtise ladustamise ohutuskujad aga see tekst ei sobitu joonistes väljatooduga. Joonistel näidata lahtise ladustamise ohutuskujad.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

372 7337313

margo.lempu@rescue.ee