



Projekti nimetus Türi Lasteaia ehitusprojekt
Aadress Tehnika tn 12, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Staadium Eelprojekt, AR ja EK osad- põhiprojekt
Tellija nimetus ja aadress Türi Vallavalitsus; Hariduse tn 3, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Andmed projekteerija kohta Est Estate OÜ; Mäe tn 22, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 07.02.2024 nr 9.3-2/24/1485-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” (edaspidi määrus 131)
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitteleuhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides
- EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Türi Lasteaia (Tehnika tn 12, Türi linn, Türi vald, Järva maakond) eelprojekt (AR ja EK osad põhiprojekt) on läbivaadatud järgmiste märkustega:

1. Kütte ja ventilatsiooni osa seletuskirjas ruumide õhutemperatuuri tabelis on garderoobi temperatuuriks talvel märgitud +20°C. Juhime tähelepanu sellele, et määruse 131 § 6 lg 5 kohaselt on ka garderoob rühmaruum.
Sama määruse § 9 lg 6 kohaselt peab rühmaruumi õhutemperatuur olema vähemalt +21°C.
2. Kütte ja ventilatsiooni osa seletuskirjas ei ole käsitletud lasteruumide õhu liikumiskiiruse lubatud parameetreid.

**Otsus: TÜRI LASTEAI A E HITUSPROJEKT ON KOOSKÕLASTATUD
MÄRKUSTEGA.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristel Kallaste
menetlusgrupi juht (keskkonnatervis)
lääne regionaalosakond

Maie Laos 5349 4354
maie.laos@terviseamet.ee