

**Katseprotokoll KL2025/V163865K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellija: Kiili Varahalduse Sihtasutus Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2a, 75401

Veeallika valdaja: Kiili Varahalduse Sihtasutus Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2a, 75401

Proovivõtu koht: Kiili Lasteaia Kangru filiaal. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Kullerkupu tn 10

Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 02.09.2025 kell: 14:20 Analüüs alustatud: 02.09.2025

Proov toodud laborisse: 02.09.2025 kell: 15:06 Analüüs lõpetatud: 02.09.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KL2025AR30827** Protokoll kinnitatud: **03.09.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	461	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NTU	<0,3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,6	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	<2	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025/V163865K Lk. nr.1(1)

