TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
nr 12.5-1/26/611-2

Hinnangu koostamise kuupäev: 24.11.2026

Hinnangu taotleja: OÜ Flennert, registrikood 11428190, Keevise tn 2, Tallinn

Välja antud: OÜ Flennert, Kalli-kalli Uus-Veerenni Lasteaed, registrikood 11428190, Tiiu 8, Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli, lasteaia või lastehoiu tegevusala(d): alusharidus, lastehoid

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu
☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
☒ joogivee analüüs
☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
☒ ruumiplaanid
☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele
☒ rahvatervishoiu seadus
☐ tarbijakaitseseadus
☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
☐ Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 a. määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatuse korraldamisele“
☒ Vabariigi Valitsuse 26.06.2025. a määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ (edaspidi määrus 47)
☐ Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris”
☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded “
☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“

Terviseohutuse hinnang[1]

OÜ Flennert, Kalli-kalli Uus-Veerenni Lasteaia rühmaruumid asuvad kahekorruselise hoone I ja II korrusel. Ruumides tegutseb neli lastehoiurühma, igas rühmas kuni 10 last vanuses 1,5–3 aastat, ning kuus lasteaiarühma, igas rühmas kuni 21 last vanuses 3–7 aastat.

[1] **Hinnang kajastab hinnatava kooli, lasteaia või lastehoiu hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli, lasteaia või lastehoiu terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.**

Lasteaial on omaette maa-ala, mis on piirdeaiaga piiratud. Maa-alal on mänguala, mis on valgustatud ning sisustatud atraktsioonidega.
Hoiurühmade mängu- ja magamisruumi suurused on 42,5m^2, 46,2 m^2 , 43,6 m^2 ja 45,1 m^2 ja iga aiarühma suurus on 96,0 m^2. Rühmad, kus käivad all 3-aastased lapsed ning saal asuvad hoone 1. korrusel.
Ruumides on piisav loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus rühmaruumides vastab nõuetele. Hoones on toimiv sundventilatsioon. Sundventilatsiooni õhuhulgad ja tehnoseadmete müratasemed vastavad nõuetele. Hoones on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende, mis võimaldavad tuulutamist. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud.

Ameti hinnangul OÜ Flennert, Kalli-kalli Uus-Veerenni Lasteaia poolt kasutatav maa-ala ja ruumid aadressil Tiiu 8, Tallinn vastavad kehtivatele nõuetele.

Hoones on kättesaadav joogivesi. Joogivee proovivõtja on atesteerimata. Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ § 9 lg 6 kohaselt võivad proove võtta atesteeritud proovivõtjad.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Trapido
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5190 6121 anna.trapido@terviseamet.ee