N
W E
S

X = 6579150
Y = 551400

65301:001:5069
Tamme tee 2

Tamme tee 1a
65301:001:5068

65301:003:0071
Tamme tee 3 // 4

65301:001:5070
Tamme tee 1

65301:003:0073
Tamme tee 5

Ristumine sõiduteede ja puistuga
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=54m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Enne puurimist selgitada välja muu tehnovõrgu sügavus

Ettevaatust ristumised
Vesi, elekter, gaas
Enne puurimist selgitada
sügavused

Ettevaatust ristumised
Drenaažitrassidega kuni
Tamme tee 2

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda

Projekteeritud m/p kaabel
nr MPL130547 AXPK 4G300 L=3+300+3m,
JK49932-JK49935 kaitsetorus De160 750/1250N

Taastada asfaltkate ca 9m2

Taastada betoonkivikate ca 12m2

Ettevaatust läheduses
elektrikaablid
Kaitsevööndis käsitöö

Demonteerida MAJ Uus-Aaviku
Demonteerida õhuliin
Vt demontaaži plaani

Demonteerida Uus-Aaviku mastalajaam
Tarbijad viia uue alajaama toitele
Taastada toide alajaama MPJK-s
Anda MPJK-le uus tunnus JK49935
Puhastada kilbid JK ja LK

Demonteerida õhuliin
Vt demontaaži plaani

JK49935

MPL130547 - 300mm2

1W1

Tamme tee

ø700PL

10 kV

Bet. kivi
Bet.
Postkast
orient
vmp
A

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 12.08.2022
Töö nimetus:	Lehe tn arendusala elektriliitumisprojekt Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond. Tööprojekt LR6588, IP5351	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 22-93
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 006
			Mõõtkava: M1:500 A3