MÄRKUSED

*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 417770
*. Alusplaanina on kasutatud:
--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 230905G1, 310523G1, 230413G1 .
Koostamise aeg:2023 märts, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.

* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda enne ehitustööde pakkumise tegemist looduses objektiga.
*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevööndites, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toestamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurtoruga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.
*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.
*Joonisel on projekteeritud mühvide asukohad indikatiivsed.
*Märkus 1:Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,5-178,7 asuva Kardla-Tartu lõigu eelprojekt. Koostaja Roadplan OÜ, 09.12.2022 Tartu
*Üldjuhul paigaldad kaabel h=-0,7m ja toruta, **kui joonisel pole märgitud teisiti,**
teede alt h=-1,0m ja 750N torusse lahtise meetodi puhul.

Tingimärgid Enersense AS

- Tartu linna ÜP 2030+ tuletatud abijoon
- 1W1 Projekteeritud madalpinge kaabel
- 2W2 Projekteeritud keskpinge kaabel (2 toru)
- 1W2 Projekteeritud keskpinge kaabel (1 toru)
- Kinnistupiir
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge kaabel
- G Ol. ol gaasitrass
- V Ol. ol. veetrass
- K Ol. ol. kanalisatsioonitrass
- S Ol. ol. sidetrass
- Projekteeritud MP/KP muhv
- Tööst väljaviidav/demonteeritav
- Ol. ol. Kõrgepinge elektrikaabel
- Ol. ol geodeetiline märk koos kaitsevööndiga
- K Ol. ol. kanalisatsioonitrass
- SK Ol. ol. sadekanalisatsioonitrass
- Projekteeritud alajaamad
- Teepeenra konstruktsioon taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale kruusakatendiga segumark 6
- Kaaviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale murukülv+kasvupinnas/ ainut kasvupinnas
- Kaaviku taastamine vastavalt ehitusaegsele olukorrale killustik kattega
- Orieteeruv kinnisemeetodi masina ala
- Sõidutee asfaltkatte taastamine
- Projekteeritud kinnine meetod
- 110kV – W2 Projekteeritud kõrgepinge kaabel Leonard Weiss poolt koostatud Tartu 110 kV kaablite trassi valiku eelprojekt

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
83101:005:0066

Lõik Tartu AJ 10 kV-l sek lahter 1013-AJ14202(Uusi Holmi)
Projekteeritud KP kaabel,
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL220520, l=2778m.
Lõigus B1-B2-B3- B4 paigaldada reservtoru D160, l=333m
kaabli AHXAMK-W 3x240+35, tunnus 1365 jaoks (tulevikus tõstetakse kaabel ringi)

Likvideeritav mast

Geodeetiline punkt nr 3059

KP maakaabelliini ümbertõstmine märkus 1 (ei kuulu siia projekti)

Märgistav valgustus

Ristlapõllu
83101:005:0150

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
83101:005:0149

Ravilapõllu
83101:005:0152

D160, 750N, h=-1, l=m

Kandiküla kergliiklustee tunnel

El. kaabel!

Ravipõllu kinnistul
330/110kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada kaabel minimaalselt 1.0 m sügavusele 750N torusse

El. kaabel!

El. kaabel!

Paralleelkulgemine El. kaabel!

TRAMI kinnistul
D160, 750N, h=-1, l=m

Linn

Betooni tänav T9
79502:002:0002

Kinniselt 1250N, h=-1m, l=14m
Vastavalt joonisele TL-2-10, "Betooni"

El. kaabel!

Paralleelkulgemine El. kaabel!

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
83101:005:0153

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
83101:005:0161

z=58.89 toru peale, EH2000, D160

Ilmatsalu tn 15
79301:001:0224

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:005:0151

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:005:0148

N W E S

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63a Ossu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 20.03.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LR7509
		Telefon/fax: 53 49 75 65	Joon nr: AS-1-15
Töö nimetus: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrite ümberehitus tööd TÖÖPROJEKT etapp 6		e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Mõõtkava: M1:1000 / A2
		Projekteeris: Siim Sulamägi	
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Kontrollis: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1

Plotted: Wednesday, March 20, 2024 17:48:37 PM Plotted by: Sulamägi Siim