



T03 Valga-Uulu tee 6 (30601:003:0644)

- - - - - Eveconi akupanga 330kV maakaabli trass (Variant A)
- — — — — Kinnistu piir
- IKÕ ala (Variant A) laiusega 5m (koos kaitsevööndiga) 249m²

		Reg no. 10340286 Lõpeti 3/ Kuresaare Saaremaa / Estonia		Objekt: Eveconi akupanga 330kV maakaabliin Mõõk: M1/1000	
		Adress: Kilingi-Nõmme linn ja Väljaküla, Saarde vald, Pärnumaa		Nimetus: Kaablitrassi plaan, Valga-Uulu tee 6	
Joonestaja: V. Viiklepp +372 56 152 225	Kontrollis: V. Viiklepp	Kuupäev: 23.08.24	Joonis nr: E103-T03	Töö nr: E103	Staatus: Eskisprojekt Lk: 1