TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
- Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
- Kinnistu piir
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev küttetrass
- Olemasolev õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

AJ Hooldekodu:
Rajada keskpingekaabel AHXAMK-W 3x240+35Cu (KPL353098) kuni mastini M32.
L_{trass}/L_{kaabel}=1568/1588m.

Puurimislõik L-K L=25m.
Ristumised:
-Elektrilevi 0,4kV kaablid
-Kanalisatsioonitrassid
Sügavused teadmata

Puurimislõik J-K L=95m.
Ristumised:
-Sidetrass
-Kanalisatsioonitrass
-Veetrass
-Küttetrass
Sügavused teadmata.

Puurimislõik I-J L=43m.
Ristumised:
-Veetrass
Sügavused teadmata

Puurimislõik H-I L=38m.
Ristumised:
-Veetrassid
Sügavused teadmata

Puurimislõik G-H L=40m.
Vältida puujuurte kahjustamist.

Puurimislõik F-G L=103m.
Ristumine:
-veetrass
Sügavus teadmata
Vältida puujuurte kahjustamist.

x= 6594400
y= 575700

x= 6594200
y= 575400

35201:001:0408
Vanatamme tee 3

35201:001:0571
Valklaranna tee 38

35201:001:0629
Pargi tänav L1

35201:001:0057
Valklaranna tee 19 // Valkla mõis

35301:001:0947
Valklaranna tee 30

35301:001:0946
Valklaranna tee 28

35201:001:0627
Valklaranna tee 26

35201:001:0622
Valklaranna tee 36

35301:001:1110
Valklaranna tee 34

35201:001:0157
Valklaranna-Paopse tee

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 21.04.2025 Töö nr: ENS-25-024
Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiiu alevik,Kuusalu vald, Harju maakond LC2817		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK3 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	