


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud puurimiskaevik
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
Kinnistu piir
Olemasolev truup

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.



x= 6593800
y= 575250

35201:001:0273
Kasesalu

Ettevaatust!
Truup.

Puurimisilõik C-D L=392m.
Vajadusel teostada
vahekaevikud!

35301:001:0817
Nukipõllu

x= 6593650
y= 574900

35201:001:0157
11265 Valkla-Hoapse tee

35201:001:0496
Õnnela

Tellija:	Toövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 21.04.2025 Töö nr: ENS-25-024
Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investering Kiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond LC2817	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK5 Möötkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		