

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP maakaabel

Projekteeritud puurimiskaevik

Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod

Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod

Kinnistu piir

Olemasolev õhuliin

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024

- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid

- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitajidetav pinnas tihendada.

- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

The drawing shows a cable route plan for a 20 kV power line. The route is marked with a green line and passes through several areas defined by orange dashed lines representing property boundaries. Key locations and labels include:

- 35301:001:1657** Valklaranna tee 11 // Olde
- 35301:001:1658** Valklaranna tee 9
- 35201:001:0450** Uus-Olde
- 35201:001:0128** Säluka
- 35201:001:0157** 1200V võrk - Heide-tee
- 35201:001:0496** Önnela
- 35201:001:0494** Valklaranna tee 12

Key features and annotations:

- Puurimisilõik B-C L=30m.** (Purification section B-C, length 30m)
- Puurimisilõik A-B L=187m. Vältida puujuurte kahjustamist.** (Purification section A-B, length 187m. Avoid damage to tree roots)
- Alates puurimiskaevikust "A" kuni mastini M32, paigaldada maakaabel lahtisel meetodil. Trass L=230m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 1,0m.** (From the purification well "A" to the pole M32, install the cable in an open method. Route length L=230m. Cable installation depth on the lawn min 1.0m)

Coordinate markers:

- Top right: x= 6593550, y= 575000
- Bottom left: x= 6593350, y= 574700

A north arrow is located in the top right corner.

Tellija:	elektrilevi	Toövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	21.04.2025
Töö nimetus:	Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investering Kiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond LC2817	E-mail:	sander.kotter@enersense.com	Reg. nr:		Joon nr:	001 / LK6
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Tel nr:	+372 5547 836	Kontrollis:	Janar Kubbi	Mõõtkava:	1:500