




$x = 6593300$
 $y = 574800$

Alates puurimiskaevikust "A" kuni mastini M32 (vt koos lk 6), paigaldada maakaabel lahtisel meetodil. Trass L=230m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 1,0m.



$x = 6593150$
 $y = 574600$

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Tellija:  elektrilevi | Töövõtja:  enersense | Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 21.04.2025 |
| | | | Töö nr: ENS-25-024 |
| Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiuu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond LC2817 | | E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836 | Joon nr: 001 / LK7 |
| | | | Mõõtkava:1:500 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Sander Kotter | |
| | | Kontrollis: Janar Kubbi | |