



PÄÄSTEAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 17.03.2026 nr 6-2/58-20

Meie 18.03.2026 nr 7.2-3.4/1898-2

**Tallinna mnt 28 ja Tallinna mnt 28a,
Rapla detailplaneeringu kooskõlastamine**

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel OÜ Sirkel ja Mall poolt koostatud töö nr 22097 Rapla maakond, Rapla linn, Tallinna mnt 28 ja 28a detailplaneeringu tuleohutusosa.

Juhime tähelepanu, et TP3 tuleohuklassi hoone võib üldjuhul olla kuni kahekordne. Veevõtukoha osas on detailplaneeringus viited standardile EVS 812-6: 2012/ A2:2017, kuid veevõtukoha ehitamise ja olemasolu osas tuleb lähtuda siseministri määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee