

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 5317660853  
Kooskõlastuse kuupäev 29.09.2023

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11445550  
Ettevõtte nimi ENERSENSE AKTSIASELTS  
Kontakisik HARDI TAMME  
Objekti aadress Tõmmiku tee 8, Tõmmiku küla, Lääne-Harju vald (LR7198)  
Töö number LR7198; 23-102  
Töö sisu Kinnistu liitumine elektrivõrguga  
Etapp Tööprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 3 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>

Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

\* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

\* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.



**KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS**

Yulia Kolnes

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

ELEKTRILEVI OÜ  
Veskiposti 2, 10138 Tallinn  
Eraklientide teenindus: 777 1545  
Äriklientide teenindus: 777 1747  
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857  
[info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee)  
[ariklient@elektrilevi.ee](mailto:ariklient@elektrilevi.ee)  
[www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee)