



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

16.09.2019 nr 7.2-6.2/2066

Sunnivahendi rakendamise edasi lükamine ja ettekirjutuste täitmise uue tähtaja määramine

Teostasime 30.08-06.09.2019 dokumentaalset järelkontrolli haldusmenetluse nr 7.2-5.2/403 raames 28.02.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/513 täitmise üle. Tuvastasime, et ettekirjutuses nr 7.2-6.2/513 sisalduv ettekirjutus nr 4- „Paigaldada hoone liftidele ja suitsu ja soojuste eemaldamise süsteemile automaatne automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmelt juhtimise viis“ on osaliselt täidetud (täidetud liftide osas) ning ettekirjutus nr 5- „Seada töökorda (taastada) hoonesse paigaldatud suitsu ja soojuste eemaldamise süsteem.“- on täitmata.

09.09.2019 esitas Tallinn, Akadeemia tee 2 korteriühistu (registrikood 80057132) Päästeameti Põhja päästkeskusele taotluse sunnivahendi rakendamised edasi lükata kuni 2 kuud.

Päästeameti Põhja päästkeskus peab vajalikuks selgitada, et tegemist on jõustunud ettekirjutustega, mida ei ole vaidlustatud ja mis on selle adressaadile täitmiseks kohustuslik. Sunniraha rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse sunniraha hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Antud asjas on hoiatuses märgitud tähtaeg saabunud ja järelkontrolli käigus on tuvastatud, et ettekirjutus nr 4 on osaliselt täidetud ja ettekirjutus nr 5 on jäetud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata.

Sunniraha on oma olemuselt preventiivse iseloomuga mõjutusvahend, seega ei ole Päästeameti Põhja päästkeskuse eesmärgiks iseenesest sunniraha rakendamine. Sunnirahaga soovitakse saavutada olukord, et isik täidaks oma seadusjärgse kohustuse, käesoleval juhul konkreetselt, et ta täidaks talle antud ettekirjutused ja sellega tagaks tuleohutuse. Arvestades Tallinn, Akadeemia tee 2 korteriühistu poolt esitatud põhjendusi, tõdeb Päästeameti Põhja päästkeskus, et kindlasti on eesmärgipärasem kasutada rahalisi vahendeid ehitise tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks kui sunniraha tasumiseks.

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 lg 2 kohaselt võib ettekirjutuse teinud haldusorgan sunnivahendi adressaadi põhjendatud taotluse alusel sunnivahendi rakendamise edasi lükata kuni **kaks kuud**.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti Põhja päästekeskus

otsustas:

1. Lükata edasi sunniraha rakendamine – ettekirjutuste nr 4 ja nr 5 osas kogusummas **1 700,00 (üks tuhat seitsesada)** eurot – kuni **09.11.2019**.
2. Määrata ettekirjutuses nr 7.2-6.2/513 sisalduvate ettekirjutuste uuteks täitmise tähtaegadeks **09.11.2019**.

Samas jäävad kehtima koos ettekirjutustega kaasnenud sunniraha hoiatused - kui **09.11.2019** jäetakse ettekirjutus nr 4 ja nr 5 täitmata, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – ettekirjutuse nr 1 osas **sunniraha 1 000,00 (üks tuhat)** eurot ja ettekirjutuse nr 5 osas sunniraha **700 (seitsesada)** eurot.

Lähtuvalt järelkontrolli tulemustest on haldusorganil võimalik edasise menetluse käigus rakendada sunniraha osaliselt (ettekirjutuses esitatud nõude osalisel täitmisel) või sunniraha rakendamine tühistada (ettekirjutuses esitatud nõude täielikul täitmisel).

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Erika 3, 10416 Tallinn, Harjumaa või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil pohja@rescue.ee

(allkirjastatud digitaalselt)
Anneli Antsman
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Tallinn, Akadeemia tee 2 korteriühistu, akadeemia2.ku@gmail.com

+372 5866 7703
anneli.antsman@rescue.ee