

## **ELASA projekti kooskõlastus nr: KK4731**

Taotleja: Road Engineering OÜ  
Registrikood/isikukood: 12879658  
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vibu tn 3-54  
Taotluse esitaja: ERKI POTISEPP  
Telefon: 5167159  
E-post: erki.potisepp@gmail.com

Tellijä: Sevecon OÜ  
Aadress: Paide tn 5b-29, Türi linn, Türi vald, Järva maakond  
Telefon: +372 505 2941  
E-post: ylar@sevecon.ee

Objekti kirjeldus: Oiu alajaama ristumiskoha rekonstrueerimise ehitusprojekt, töö nr P2510

Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA049

Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt

Projekti eesmärgiks on olemasoleva mahasõidu rekonstrueerimine. Maksimaalne väljakaevamise sügavus 55cm.  
Olemasolevat ELASA multitoru jääb kõrvalmaantee äärde ja ristub mahasõiduga.

### **Tingimused:**

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Lõplik kaitsmise vajadus hinnata ehitustööde käigus koostöös ELASA piirkondliku järelevalve töötajaga. Kaitsetorude paigaldamisel teostusmöödistada kaitsetorud ning ELASA nõuetekohane teostusjoonis edastada ELASA'le andmebaasi ELA-12 vahendusel. Edastamiseks vajaliku töö koodi saamiseks pöörduda ELASA halduse poole aadressile [elasa.haldus@connecto.ee](mailto:elasa.haldus@connecto.ee)

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks

Täiendav info telefonil +372 55609436

Käesolev kooskõlastus koostati 08.07.2025. Kooskõlastus kehtib kuni 08.07.2027.

Väljastaja:

ELASA volitatud esindaja  
MARKO MITTAL