

## KOOSKÕLASTAMISE KOONDTABEL

Oiu alajaama ristumiskoha rekonstrueerimise ehitusprojekt

P2510

	Kooskõlastaja asutus	Esindaja nimi	Kooskõlastuse kuupäev ja nr	Kooskõlastuse asukoht	Kooskõlastuse teksti kokkuvõte
1	Elektrilevi OÜ	Marge Kasenurm	04.07.2025, NR 0206681090	digidoc	Kooskõlastatud. Tingimused vt originaal kooskõlastuselt!
2	ELASA	Marko Mittal	08.07.2023, KK4731	digidoc	Kooskõlastatud. Vt täpsemalt kooskõlastuslehel. Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Lõplik kaitsmise vajadus hinnata ehitustööde käigus koostöös ELASA piirkondliku järelevalve töötajaga