Lootuse
89201:001:0631:(Viljandi)

15kV Liitumispunkt

olemasoleva liitumispunkti asukoht

ELEKTRILEVI OÜ ALAJAAM AJ7631
JA KESKPINGE LIITUMISPUNKT

89201:001:0052

XPK 4x120

AMKA 3x16+25

2024.08.13.plaanitud
KP JAOTLA ,
KP MÕÕDUSÜSTEE
ALAJAAM AKUPANG

Kolonn
89201:001:0016

alumiiniumkaabel 3x240
pinnases kaablikaitsetorus PVC Ø160 450 N
liitumispunkti ja alajaama vahel

vundament

vundament

tööalapiir

DC

alajaama asukoht
kaugus Vana-Võidu teest 12meetrit

inverter Power Electronics PCSK

akukonteiner EVE Energy

1x185 NSGAFÖU kaabel pinnases seadmete vahel

Tugi

Tugi

N

XPK

Tellija: VIIRATSI SAEVESKI AS		Töö: – AKUPANGA LISAMINE ELEKTRIENERGIA TUGEVVOOL [EL]	
Objekt: AKUPANK SAEVESKI VANA–VÕIDU KÜLA VILJANDI VALD			Joonise nr EL–4–01
Joonis: AKUPANGA TEOSTUSJOONIS			
ELEVÄLI püsivad ühendused	Projektijuht T.KLAOS		
	Projekt R.ALEKSANDROV		Leht/lehti 1/1
	Koostatud/trükitud 28.02.2025/17.11.2025		Staadium TJ
Eleväli AS Tallinna 58 Viljandi 71018 tel 43 30603 e–mail mail@elevali.ee MTR reg.nr. EL10274158–0001 v.a 12.09.02; MTR reg.nr. FPR000181 v.a. 21.07.21	Fail Paigutus 14.03.2025.dwg		Mõõtkava –