N
W E
S

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud kaitsetoru 450N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Olemasolev kinnistupiir

Riia mnt.

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
28301:001:1300

Riia mnt 210
94901:005:0345

Riia maantee J1
28301:001:0839

Riia mnt 212
94901:005:0123

Roometi
94901:005:0346

Olemasolev õhuliini puitmast M12:
- Hargnemisklemmid 3xSLIW54
- Hargnemisklemm SL9.21+kate
- Maakaabli kinnitusdetailid SO71
- Maakaabli kaitserenn L=2,2m

M12

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel torus
- Nr: MPL443346
- AXPK4G120, L_{KAABEL} = 176 m, L_{TRASS} = 155 m
- Lahtisel meetodil:
-- Haljasalal (teemaalt väljas) Ø110mm, 450N, L_{TORU} = 145 m, L_{TRASS} = 139 m
(Sügavus: min 1.0 m)
-- Teemaal Ø110mm, 750N, L_{TORU} = 18 m, L_{TRASS} = 16 m
(Sügavus: min 1.2 m)

Projekteeritud liitumiskilp
- Nr: LK238286
- Tänavavalgustus
- Kõrgusmärk: +61.98
- LK paigaldada uksega planeeritud tee poole olemasoleva TV-kilbi kõrvale.

ETTEVAATUST
SIDETRASS

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- Ø75mm, 450N, L_{TORU}=2m, L_{TRASS}=1m
Tarbijakaabli reservtoru ots viia tänavavalgustuskilpi ja tihendada

X = 6466850

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 502082.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geopartner OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: GEO 25-5320; kuup.: 10.2025
koordinaadid joonistel on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
- Hepta Group Energy OÜ poolt koostatud tänavavalgustuse projekti asendiplaani nr: 25172; kuup.: 16.10.2025)
koordinaadid joonistel on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
3) Kõik tööd teostada vastavalt kehtivale normatiividele ja seadustele.
4) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujad.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr:	Mõõtkava:	Leht:
				EL-4-01	1:500 / A3	1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: 3 Tartu-Jõhvi-valga tee tänavavalgustuse liitumine elektrivõrguga	Versioon:		Kuupäev:
Koostas:	H. Turja					
Kontrollis:	H. Turja					
Proj. kood:	LC4343		Aadress: Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö nr:	25-3361			Salve 2a Tallinn 11612		Elektritööde reg nr:
Kuupäev:	15.12.2025		LC4343_TP_EL-4-01_v01_Asendiplaan	Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		EL10360030-0001