N
W
E
S

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Rekonstrueeritav 0,4 kV õhukaabel
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud 0,4 kV puitmast
- Projekteeritud 0,4 kV puitmasti tugi
- Projekteeritud 15 kV puitmast
- Projekteeritud 15 kV puitmasti tugi
- 50 — Projekteeritud mastalajaam puitmastil
- Olemasolev r/b mast
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev puitmasti tugi
- Olemasolev puitmasti tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 15 kV õhuliin
- D — Olemasolev drenaažitoru
- Transpordiameti kaitsevöönd

Mastile ehitada maandus R ≤ 100 Ω.

M17

54m

Olemasolev õhuliin 4xA-35
M2-M17 asendada uue EX4x50 õhukaabelliiniga, L=705m

M16

Lootuse
77302:002:1810

48,3m

77302:002:0066
Õlleoja

M15

Sauna
79601:001:1579

39,1m

M14

77302:002:2020
14215 Lilu tee

Poodi
77302:002:2150

39,1m

M13

Mastile ehitada maandus R ≤ 100 Ω.

Joonis 03

Joonis 04
Joonis 03
Joonis 02
Joonis 01

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13292G). Koostamise aeg: 17.02.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Kuupäev: 11.03.2025 Töö nr: IP7533 Joonise nr: 04 Mõõtkava: M 1:500/A3
Töö nimetus:	Lilo alajaama ja 0,4 kV fiidri F1 rekonstrueerimine, Lilu küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1