



PÄÄSTEAMET

Rakvere Vallavalitsus
vallavalitsus@rakverevald.ee

Teie 26.08.2025 nr 7-2/65-33

Meie 15.09.2025 nr 7.2-3.3/2569-4

Planeeringu tuleohutuseosa kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Alar Tetting kooskõlastuse Kobras OÜ poolt koostatud Rakvere vald Ussimäe küla Lehtri kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale. Juhime tähelepanu, et detailplaneeringus ei ole välja toodud hoonete tuleohutusklassi, arvestades hoonete pindalasi ning korruselisust, siis on minimaalseks tuleohutusklassiks lubatud TP2.

Kooskõlastus nr 4722-2025-2

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
nõunik
Ohutusjärelvalve büroo

Lisa(d):
1. DP Lehtri.asice

Alar Tetting
+372 3222708
alar.tetting@paasteamet.ee