



TRANSPORDIAMET

Tanel Heering
Elefish OÜ
tanel.heering@elefish.ee

Teie 22.10.2024

Meie 25.10.2024 nr 7.1-2/24/18234-2

**Elektripaigaldiste projekti nr LC2030 kooskõlastus
riigitee nr 38 tee kaitsevööndis Esku külas
Jõgevamaal**

Kooskõlastamiseks esitatud elektripaigaldiste projektis on ette nähtud ehitada jaotuspunktid (alajaam) ja keskpinge maakaablid (edaspidi tehnovõrgud) Esku külas Põltsamaa vallas Jõgevamaal. Tehnovõrkude ehitustööd on kavandatud riigitee nr 38 Põltsamaa – Võhma tee km 8,14-8,15 tee kaitsevööndis. Tehnovõrkude ehitustööd on kavandatud riigitee kõrval asuvatel maaüksustel. Riigitee nr 38 juurde kuuluvale katastriüksusele (61602:002:1760) ehitisi ei kavandata. Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti esitatud nõuetega.

Võttes aluseks EhS § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning Transpordiameti põhimääruse, **anname nõusoleku** riigitee tee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt ehitusprojektile, Elefish OÜ töö nr LC2023 „Võhma tee 9 kinnistu liitumine 15 KV elektrivõrguga, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond“ tööprojekti staadiumis.

Kooskõlastus käsitleb ainult elektripaigaldiste projekti ja ei laiene asendiplaani joonistel näidatud teistele ehitistele ja rajatistele.

Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

Ehitustöödega ja ehitustehnikaga ei tohi tulla riigitee teemaale ja ei tohi omavaliliselt muuta riigitee liikluskorraldust. Tehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel, samuti materjalide ladustamine sõiduteele ja vahetult selle äärde on keelatud. Ehitustegevusel tuleb kasutada olemasolevaid ligipääse ja tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Taotlus tehnovorgu-rajatise projekti kooskõlastamiseks

Arvo Veltri
5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee