



**TINGMÄRGID**

	Rekonstrueeritav 15kV õhuliin
	Olemasolev 15kV õhuliin
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud puitmast
	Projekteeritud masti tugi
	Olemasolev r/b mast
	Olemasolev puitmast
	Projekteeritud maanduspaigaldis

86101:002:0256  
Vara metskond 4

Olemasolev nurgamast asendada  
(KRE, 11m, 4.kl, nurgatraavers).  
Tugi KRE, 13m, 4.kl

Projekteeritud kandemast  
(KRE, 11m, 3.kl, kandetraavers).

Projekteeritud kandemast  
(TAN, 11m, 3.kl, kandetraavers).

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge  
õhuliin mastist M15 - M42 isoleeritud  
õhuliini juhtmega BLL62, L=1390m (trass).

Olemasolev ankrumast asendada  
(TAN, 11m, 4.kl, lõputraavers).  
Tugi TAN, 13m, 4.kl  
Olemasolevad seadmed tõsta ümber  
uuele mastile.

86101:002:0036  
Helmiku

58601:001:0096  
Mustametsa tee

86101:002:0220  
Elmiku

58601:001:1202  
Liba

**MÄRKUSED:**  
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged.  
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:  
- MCM Ehitus OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr GA0021). Koostamise aeg: 26.01.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.  
- Maaameti ortofoto 26.01.2025 seisuga.

Tellija:	<b>ELEFISH</b>	Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 31.01.2025
Töö nimetus:	Pärna-Järve 15 kV fildri rekonstrueerimine, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344	Töö nr: IP7433
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Reg nr: 14217559	Joonise nr: 30
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:1000
		e-mail: <a href="mailto:tanel.heering@elefish.ee">tanel.heering@elefish.ee</a>	
		Projekteerija: Tanel Heering	
		Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1