



PÄÄSTEAMET

Hans-Jürgen Schumann
Kehtna Vallavalitsus
kehtna@kehtna.ee

Teie 01.08.2024 nr 7-6/2023/1740-17
31.07.2024 nr 7.6/2023/2519-7
30.07.2024 nr 7-6/2023/2230-6

Meie 16.08.2024 nr 7.2-3.4/5061-1

**T1, T2 ja T4 tuuleparkide
detailplaneeringute lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmide ettepanekud**

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 361 lõikele 1 esitasite Päästeameti Lääne päästekeskusele T1 „Pae taastuenergiapark“, T2 „Lau taastuenergiapark“ ja T4 „Hiie taastuenergiapark“ detailplaneeringute koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmide ettepanekute esitamiseks.

Päästeameti Lääne päästekeskuse ettepanekud on järgmised:

1. Planeeringuga tuleb lahendada päästemeeskonna juurdepääs tuulikutele ja päästetehnikaga manööverdamise võimalus;
2. Planeeringuga tuleb lahendada tuulikuparkide välise kustutusvee tagamise lahendused.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Varik-Sau
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@rescue