



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Projektitud keskpinge harukilp, liitumiskilp maanduskontuuriga, madalpinge jaotuskilp
	Projektitud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projektitud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
	Projektitud 24 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projektitud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
	IP6555 tööga projektitud 24 kV maakaabel
	Projektitud lahtise kaeviku piirid
	Projektitud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
	Projektitud alajaam
	Teiste projektide tingmärgid
	Tööga nr 2506014 ja 2025-36 projektitud parkla ja laadimistaristu
	Transpordiameti tellitava tööga nr P21014 projektitud sõidutee katend
	Transpordiameti tellitava tööga nr P21014 projektitud kergtee katend
	Perspektiivne tänavavalgustuse maakaabel (Hepta projekt)
	Perspektiivne biopuhasti
	Kinnistu piir
	Olemasolev MP maakaabel
	Olemasolev sidekaabel (Telia)
	Muinsuskaitseala

Märkus:
 - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-103.
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrasata ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitüdetav pinnas tihendada. **Kaevetöödel tuleb arvestada, et geoloogilisi uuringuid käesoleva projekti mahus ei ole teostatud, kuid Maa-ameti kaardirakenduse geoloogia kaardi andmetel on tegemist paepinnasega ja õhukese pinnakattega alaga.**
 - Transpordiameti teemaal min maakaabli paigaldussügavus haljasalal 1,2m ja tee all min 1,5 m, 2,2m vastavalt asendiplaani toodud viidetele, sh järgida ristloigetel toodud sügavusi.
 - Arvestatud on Riigitee nr 1 (E20) Tallinn-Narva km 16,7-26,5 Maardu – Jägala lõigu eelprojektiga (Selektor Projekt OU, töö nr P21014), mis hõlmab ka riigiteed nr 11260 Jõelähtme – Kemba tee km 0,0-7,0

Tellija:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	15.04.2026
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	ENS-24-103
Töö nimetus:	Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777		E-mail:	egle.ninep@enersense.com		Joon nr:	001/1
			Tel nr:	+372 5597 1898		Versioon:	v01
Joonise nimetus:	Asendiplaani		Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt		Möötkava:	1:500
			Kontrollis:	Sander Kotter			