



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Valga

27.10.2020 nr 7.2-6.3/1132

### **Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine**

Päästeameti Lõuna päästkeskus arvestab Linna Auto OÜ Linna küla, Tõrva vald, 21.10.2020 nr. 43-1 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 08.04.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/840 nõude 2 täitmise tähtaega.

### **Riikliku tuleohutusjärelvalve 08.04.2019. a ettekirjutus nr 7.2-6.3/840 nõue 2**

**2. Paigaldada hoone kõikidesse ruumidesse automaatne tulekahjusignalisatsiooni-süsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ja võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.**

**Alus:** „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 4, § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsiooni-süsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lg 3 ja § 6 lg 3.

*Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4* – Isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

*Tuleohutuse seadus § 32 lg1* – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

*Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 5 lg 3* - Hoonetele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine.

*Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 6 lg 3* - Tuletõkkeseksioon tuleb varustada anduritega täielikult, lisaks sellele varustatakse anduritega:

- 1) katuse- või varjualune, kus hoiustatakse põlevmaterjali, mille põlemiskoormus on üle 300 MJ/m<sup>2</sup> ning mille pindala 5 m<sup>2</sup> ja enam;
- 2) pööningud kõrgusega alates 1,5 m.

Paikvaatlusega tuvastati, et automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem puudub.

**Tähtaeg: 27.12.2020**

**Sunniraha hoiatus:** kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuseseaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 800 (kaheksasada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **2800076876** ja selgituseks: “Linna Auto OÜ ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee) **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kylli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32 155

[kylli.uibo@rescue.ee](mailto:kylli.uibo@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Linna Auto OÜ, [pyttsepp@axb.ee](mailto:pyttsepp@axb.ee)