

From: "Ruth Rajaveer" <ruth.rajaveer@rmk.ee>
Sent: 7/17/2025 9:08:12 AM
To: <mats.meriste@gmail.com>
Cc:
Subject: Ed: Teavitus ohtlikust olukorrast

Tere!

Edastame Teile meieni jõudnud Elektrilevi teavituse ohtlikust olukorrast, mis puudutab Hallimäe farm OÜ rendimaad kinnisasjal Kuninga (katastritunnus 28902:003:0053, maarendileping nr 3-1.21/2024/229).

Juhime tähelepanu, et õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Elektrilevi loeb metalliaks ka karjused mis juhivad elektrit. Teavituse aluseks on seadus, mille järgi kõrgepinge õhuliini alla ei tohi rajada traattarasid (ka elektrikarjuseid).

Palume asendada õhuliini all ja kaitsevööndis olev elektrit juhtivast materjalist piirdeaed elektrit mittejuhtiva vastu. Piirdeaia rajamisel tuleb arvestada, et rendiperioodi lõppedes tuleb rentnikul kinnisasjalt eemaldada kõik rentnikule kuuluvad rajatised, sh piirdeaia. RMK ei sea piirdeaiale visuaalseid ega tehnilisi tingimusi, soovitame piirdeaia osas ühendust võtta Elektrileviga elektriliini alla sobiva lahenduse leidmiseks.

Lugupidamisega

Ruth Rajaveer
maakasutuse spetsialist
RMK kinnisvaraosakond
5301 8730

Saatja: Elektrilevi <no-reply@elektrilevi.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 15. mai 2025 11:45
Adressaat: RMK <rmk@rmk.ee>
Teema: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Riigimetsa Majandamise Keskus

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Rebasemõisa küla, Kuninga** (katastritunnus nr **28902:003:0001**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimestele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pinge alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiast.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda [kaitsevööndi kooskõlastuste lehelt](#).

Lisainfot leiame meie [veebilehelt](#).

Heade soovidega

Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee

