



Tallinn, Mootori tn 7 korteriühistu

Teie: 11.08.2025 e-kiri

Meie: 19.08.2025 nr 7-16/2025-214-4

Kiri edastatud digitaalselt aadressil: mootoricouncil@gmail.com

Vastus selgitustaotlusele (KÜ Mootori 7)

12.08.2025 registreeriti Konkurentsiametis Tallinn, Mootori tn 7 korteriühistu (edaspidi KÜ Mootori 7) pöördumine, milles ühistu paluti selgitust, millise peakaitsme ampri koguse pealt peaks korteriühistu võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu maksma.

Elektriturseaduse (ELTS) § 93 lõike 6 punkt 5 paneb Konkurentsiametile kohustuse lahendada turuosaliste vahelisi vaidlusi käesolevas seaduses sätestatud korras.

Pöördumises KÜ Mootori 7 selgitas, et tema kinnistul asub kolm kortermaja, mida elektrienergiaga varustavad kolm 250A peakaitsmega liitumispunkti (kaks majade jaoks ja üks autolaadijate jaoks). Võrguettevõtjaks on Volta Energeetika OÜ, mille hinnakirja lisandus hiljuti võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu 1,48 € ampri kohta kuus (kooskõlastatud Konkurentsiameti 09.04.2025 otsusega nr 7-3/2025-036).

Volta Energeetika OÜ võrgulepingu tüüptingimuste punkt 7.5 sätestab, et mitme liitumispunkti puhul tarbimiskohas maksab ostja võrguteenuse eest iga liitumispunkti kohta eraldi (tüüptingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 04.02.2025 otsusega nr 7-10/2025-003).

KÜ Mootori 7 märkas, et Elektrilevi OÜ hinnakirjas on punkt, et mitme liitumispunktiga tarbimiskoha kasutaja võib valida kasutusvõimsuse eest maksmise kõikide liitumispunktide summaarse maksimaalse üheaegse kasutusvõimsuse alusel. Sellisel juhul liitumispunkti põhise võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu ei rakendata.

Pöördumises soovis KÜ Mootori 7 teada, kas Elektrilevi OÜ selline punkt tuleb seadusest ning kehtib ka Volta Energeetika OÜ-le? Kuna maksimaalne tarbimine liitumispunkti kohta on 100A, siis kas korteriühistu peaks maksma võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu 750A (250x3) või 300A (100x3) eest?

ELTS § 71 lõige 7 sätestab, et erinevatel võrguettevõtjatel võivad olla erinevad võrgutasud. Seetõttu ei saa ühe võrguettevõtja hinnakirjas toodud asju üle kanda teise võrguettevõtja hinnakirja. Samuti ei ole seadusega sätestatud, millistest komponentidest peab hinnakiri koosnema.

Lisaks defineerivad erinevad võrguettevõtjad sama asja erinevate nimedega.

Elektrilevi OÜ võrgulepingu tüüptingimustes ja hinnakirjas olev kasutusvõimsus on tunni keskmine mõõdetud või arvutatud aktiivvõimsus (mõõdühik – kW(kilovatt)).

Volta Energeetika OÜ hinnakirjas olev võrguühenduse kasutusvõimsus on aga lepingus kokku lepitud võrguühenduse peakaitsme läbilaskevõime amprites (tüüptingimuste punkt 7.4).

Seega on Elektrilevi OÜ ja Volta Energeetika OÜ võrguühenduse kasutusvõimsused täiesti erinevad asjad ning Volta Energeetika OÜ võrguühenduse kasutusvõimsus on pigem sarnane Elektrilevi OÜ võrguühenduse läbilaskevõimele, mis on nende hinnakirjas eraldi maksustatud. Kuna erinevate võrguettevõtjate hinnakirjade struktuur ja hindade aluseks olevad kulubaasid on erinevad, siis pole asjakohane võrrelda hinnakirja üksikuid komponente.

Vastuseks küsimusele selgitame, et KÜ Mootori 7 peab maksma võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu 750A pealt kuus.

Juhul, kui leiate, et liitumispunkti peakaitsmed on üledimensioneeritud, siis on võimalik pöörduda võrguettevõtja poole peakaitsete amprite arvu vähendamiseks, mis vähendab ka igakuist võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Kasepalu
energia- ja taristuosakonna juhataja

Koostas:
Egert Luukas
667 2705
egert.luukas@konkurentsiamet.ee