



PÄÄSTEAMET

Norwes Metall AS
norwes@hot.ee
tegevjuht@norwes.ee

Teie 17.03.2020 nr e-kiri

Meie 04.06.2020 nr 7.2-2.3/3083-2

Järelkontrolli tulemused ja meeldetuletus

13. juunil 2018. aastal on andnud Päästeameti Ida päästekeskus AS-ile Norwes Metal haldusmenetluses nr 7.2-5.4/1246 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1198 objekti kohta, aadressiga Tööstuse tn 5, Sillamäe linn, Ida-Virumaa.

15. veebruari ja 4. juunil 2019. aastal ning 28. jaanuaril 2020. aastal on lugenud haldusorgan täidetuks ettekirjutuse punktid nr 1, nr 2 ja nr 3. Haldusorgan on lugenud ettekirjutuse punkti nr 4 osaliselt täidetuks, kuna punkti nr 4 täitmisega seonduv dokumentaalne osa on osaliselt puudunud (28.01.2020.a paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/265-1). Haldusorgan on võimaldanud esitada punkti nr 4 osas metallitööstuse hoonesse, maalritsehhi ja büroohoone kasutusel olevate ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustuse kohta järgmised dokumendid:

1. süsteemi toimimisaja mõõtmisakt (aku katsetamise tulemused);
2. süsteemi teostusjoonised (iga hoone kohta).

17. aprillil 2020. aastal on laekunud haldusorganile punkti nr 4 kohta paigaldatud evakuatsioonivalgustuse igakuise kontrolli dokumentatsioon ja FIE I. Tiškova 2006. a Töötuse 5/1 olmeruumide elektrivõrkude rekonstrueerimise elektrivalgustuse plaanidest väljavõtted elektripaigaldise ehitusprojekti joonised. Haldusorgan juhib tähelepanu sellele, et esitatud dokumendid ei kajasta süsteemi aku katsetamise tulemusi ega metallitööstuse hoonesse ja maalritsehhi, büroohoonesse evakuatsioonivalgustuse paigaldamise teostusjooniseid.

Haldusorganile jäeti esitamata dokumendid nr 1 ja nr 2 ülal toodud nõutavate dokumentide loetelu kohaselt.

Haldusorgan tuletab meelde, et kehtivad ettekirjutuse punktid nr 4, nr 5 ja nr 6:

Punkt nr 4: Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada metallitööstuse hoone, maalritsehhi ja büroohoone kasutusel olevate ruumide evakuatsiooni- ja väljumisteede ühiskasutuses olevatele aladele evakuatsioonivalgustus 30.12.2018-ks. Punktiga nr 5 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2600,00 (kaks tuhat kuussada) eurot. Punkt nr 4 on osaliselt täidetud seoses tehnilise osa teostamisega (28.01.2020.a paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/265-1);

Punkt nr 5: Evakuatsiooni tagamiseks paigaldada büroohoonesse ja metallitööstuse hoonesse automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid 30.04.2020-ks. Punktiga nr 5 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 3000,00 (kolm tuhat) eurot;

Punkt nr 6: Moodustada metallitööstuse hoone elektrikilpidega ruumidest omaette tuletõkkesektioonid 30.04.2020-ks. Punktiga nr 6 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2000,00 (kaks tuhat) eurot.

Haldusorgan võimaldab ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1198 punktid nr 4, nr 5 ja nr 6 täitmise kinnitavad dokumendid **hiljemalt 11.06.2020** elektroonselt esitada postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee