



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/6185-8**

Hinnangu koostamise kuupäev: 29.08.2025

Hinnangu taotleja: Tallinna Avatud Kool, registrikood 77002067, Auna 6, 10317 Tallinn

Välja antud: Tallinna Avatud Kool, registrikood 77002067, Auna 6 (hoone A-korpuse I-IV korrus, B-korpuse II korrus ja C-korpuse 0-II korrus), 10317 Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): põhiharidus I, II ja III kooliastmes

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ korrusplaanid
- ☒ hoone kasutusluba
- ☒ siseruumi radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmise aruanne

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☐ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☐ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Tallinna Avatud Kooli kooliruumid asuvad aadressil Auna 6, Tallinn hoone A korpuse I-IV korrusel, B-korpuse II korrusel ja C korpuse 0-II korrusel.

Kooli on planeeritud kokku 22 klassikomplekti põhihariduse I, II ja III kooliastmes.

Koolil on omaette maa-ala ning hoone sisehoovipoolsel pandusega sissepääsul on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega.

Kooliruumide koosseisu kuuluvad 4 garderoobi, 29 klassiruumi (sh. kunstiklass, muusikaklassid, õppekööök ja füüsika/keemiaklass), kabinetid, söögisaal/aula ja tualettruumid.

Garderoobid asuvad hoone C-korpuse 0-korrusel ja A-korpuse I korrusel. Tualettruumid asuvad igal korrusel, kus toimub õppetöö.

Einestamisruum asub hoone B-korpuse II korrusel ruumis 211 ja C-korpuse 0-korrusel ruumis 006. Einestamisruumide vahetus läheduses on 3 kätepesuvalamut koos hügieenilise kätepesu ja kuivatus võimalusega. Õpilased söövad kuues vahetuses. Koolis serveeritakse toitu iseteenindavas korras iseteenindusletil.

Kehalise kasvatuse tunde planeeritakse läbi viia Sõle Spordikeskuses, kus on õpilastel võimalus pärast kehalise kasvatuse tundi end sooja veega puhtaks pesta.

Hoones puudub tehnoloogiaklass. Tehnoloogiatunde planeeritakse läbi viia lepingu alusel Merkuuri mobiilses tehnoloogiabussis, mis tuleb õppekava alusel kooli hoovi vastava perioodi jooksul.

Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Klassiruumides on loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus ruumides vastab nõuetele.

Hoones kasutatakse loomulikku ventilatsiooni, kõikides klassiruumides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks. Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Ameti hinnangul vastavad Tallinna Avatud Kooli poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Auna 6, Tallinn kehtivatele tervisekaitsenõuetele

Lugeda Terviseameti 22.08.2025 terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/25/6185-4 kehtetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.